

Fecha	Punto de muestreo	Dirección exacta	Mancozeb	ETU		
27/07/24	Toma Planta de Barranca	Toma de la Planta	8.10	mg/L	N.D.	µg/L
27/07/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	16.08	mg/L	N.D.	µg/L
27/07/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	5.44	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	10.99	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Poza río Jesús	9.26	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	7.75	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Sector puente de san Jerónimo	7.64	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Pozos Marañonal	7.17	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Río Barranquilla	7.52	mg/L	N.D.	µg/L
28/07/24	Río Barranca	Toma de la Planta	246.93	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 1	6.45	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 2	3.68	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 3	7.25	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 4	2.49	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 5	6.99	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 6	7.90	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Río Barranca	Punto 7	4.13	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Toma Planta de Barranca	Toma de la Planta	299.11	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	20.02	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	N.D.	mg/L	N.D.	µg/L
29/07/24	Hospital Monseñor Sana-bria	Dentro de tanque de almacenamiento	N.D.	mg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	3961.50	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Poza río Jesús	37.44	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	2147.85	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Sector puente de san Jerónimo	30.90	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Pozos Marañonal	18.10	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Río Barranquilla	16.44	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Río Barranca	Toma de la Planta	24.40	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	14.11	µg/L	N.D.	µg/L
30/07/24	Pozos	Pozo 2, salida	23.90	µg/L	N.D.	µg/L

30/07/24	Marañonal Pozos Procamar	Pozo 3, salida	17.01	µg/L	N.D.	µg/L
----------	--------------------------------	----------------	-------	------	------	------

Fecha	Punto de muestreo	Dirección exacta	Mancozeb	ETU		
31/07/24	Red Esparza	Sra. Fabiola	18.23	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	25.64	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	20.90	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	26.48	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	605.90	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Poza río Jesús	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	3158.28	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Sector puente de san Jerónimo	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Pozos Marañonal	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Río Barranquilla	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
31/07/24	Río Barranca	Toma de la Planta	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	800.30	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Poza río Jesús	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Sector puente de san Jerónimo	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Pozos Marañonal	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Río Barranquilla	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Río Barranca	Toma de la Planta	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
01/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	17.90	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	12.41	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	11.50	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Red El Roble	LRPC	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L

02/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	384.50	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Río Barranca	Poza río Jesús	1097.70	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	3712.60	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Río Barranca	Sector puente de san Jerónimo	205.20	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Río Barranca	Pozos Marañonal	50.52	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Río Barranca	Río Barranquilla	11.30	µg/L	N.D.	µg/L
02/08/24	Río Barranca	Toma de la Planta	16.02	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	3.37	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	4.91	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	3.02	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Tanque Macacona	Salida tanque	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Red Esparza	Kembly Muñoz Guerrero	0.96	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	1200.60	µg/L	N.D.	µg/L

Fecha	Punto de muestreo	Dirección exacta	Mancozeb	ETU		
03/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	4276.50	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Planta Barranca	Cruda	5.05	µg/L	N.D.	µg/L
03/08/24	Planta Barranca	Tanque 2	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	499.51	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	275.26	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Planta Barranca	Cruda	5.56	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Planta Barranca	Tanque 2	1.97	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Red Barranca	Taller Mabrichesa	0.70	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	0.63	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	0.46	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	1.33	µg/L	N.D.	µg/L
04/08/24	Tanque	Salida tanque	0.66	µg/L	N.D.	µg/L

04/08/24	Macacona Red Esparza	Super Rosi Hidalgo	0.25	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	386.02	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	229.65	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Planta Barranca	Cruda	5.16	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Planta Barranca	Tanque 2	0.21	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Red Barranca	Taller Mabrichesa	0.20	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	0.43	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	0.53	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	1.16	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Tanque Macacona	Salida tanque	0.47	µg/L	N.D.	µg/L
05/08/24	Red Esparza	Kembly Muñoz Guerrero	0.20	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	1644.60	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	993.60	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Planta Barranca	Cruda	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Planta Barranca	Tanque 2	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Red Barranca	Taller Mabrichesa	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Tanque Macacona	Salida tanque	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
06/08/24	Red Esparza	Kembly Muñoz Guerrero	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Río Barranca	Salida alcantarilla a Quebrada	249.55	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Río Barranca	Mitad de Quebrada	275.98	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Planta Barranca	Cruda	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Planta Barranca	Tanque 2	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Red Barranca	Taller Mabrichesa	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L

Fecha	Punto de muestreo	Dirección exacta	Mancozeb	ETU		
08/08/24	Pozos San Jerónimo	Pozo 2, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Pozos Marañonal	Pozo 2, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Pozos Procamar	Pozo 3, salida	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Tanque Macacona	Salida tanque	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L
08/08/24	Red Esparza	Kembly Muñoz Guerrero	N.D.	µg/L	N.D.	µg/L

Coordenadas, CRTM05: Latitud Norte 1108988, Longitud Este 438075.